

Eljárás:	EC TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT		
Dokumentumszám:	DOP0036	Kiadásszám:	1
Úrlap:	KAC826-01	Dátum:	5/6/14
Jóváhagyta:	William Nock (minőségbiztosítási menedzser)		

Az EU 305/2011-es számú, építési termékekre vonatkozó rendelete szerint

- Egyedi termékazonosító kód(ok): CWSS
- Típuszám(ok):
 - CWSS-[a][b]- [c][d]

Ahol:

- [a] a burkolat színe
- [b] a villanófény színe
- [c] a választható alapzat
- [d] első vagy második rögzítés

- Leírás: Audiovizuális eszközök.
- Rendeltetés: Épületekben és azok körül felszerelt érzékelő- és jelzőrendszerek
 - Gyártja: KAC Alarm Company Limited
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch, B98 9ND, UK
 - Forgalmazza: KAC Alarm Company Limited
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch, B98 9ND, UK
 - Értékelési rendszer: Rendszer 1
 - Bejelentett szervezet: LPCB – BRE
Bucknalls Lane
Garston
Watford
WD25 9XX
- Bejelentett szervezet száma: 0832
- EC-tanúsítványszám(ok)
CWSS-RR-x3 – 0832-CPR-F0259
CWSS-RR-x4 – 0832-CPR-F0259
CWSS-WR-x3 – 0832-CPR-F0260
CWSS-WR-x4 – 0832-CPR-F0260
CWSS-xW-x5 – 0832-CPR-F0261
CWSS-xW-x6 – 0832-CPR-F0261
CWSS-xR-x5 – 0832-CPR-F0262
CWSS-xR-x6 – 0832-CPR-F0262
- Európai műszaki engedély: Nem vonatkozik rá
 - Deklarált teljesítmény:

Eljárás:	EC TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT		
Dokumentumszám:	DOP0036	Kiadásszám:	1
Úrlap:	KAC826-01	Dátum:	5/6/14
Jóváhagyta:	William Nock (minőségbiztosítási menedzser)		

EN54-3: Tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek – Hangjelzők		
Záradék	Leírás	Teljesítmény
4.1	Megfelelőség	Megfelelt
4.2	Hangerő	Megfelelt
4.3	Frekvencia és hangminta	Megfelelt
4.4	Tartósság	Megfelelt
4.5	Összeszerelés	Megfelelt
4.6	Jelölések és adatok	Megfelelt
5.1	Általános	Megfelelt
5.2	Reprodukálhatóság	Megfelelt
5.3	Üzemi teljesítmény	Megfelelt
5.4	Tartósság	Megfelelt
5.5	Száraz meleg (üzemi)	Megfelelt
5.6	Száraz meleg (tartós)	Megfelelt
5.7	Hideg (üzemi)	Megfelelt
5.8	Nedves meleg, ciklikus (üzemi)	Megfelelt
5.9	Nedves meleg, állandó állapot (tartós)	Megfelelt
5.10	Nedves meleg, ciklikus (tartós)	Megfelelt
5.11	Kén-dioxid (SO ₂) okozta korrózió (tartós)	Megfelelt
5.12	Rázkódás (üzemi)	Megfelelt
5.13	Ütés (üzemi)	Megfelelt
5.14	Rezgés, szinuszos (üzemi)	Megfelelt
5.15	Rezgés, szinuszos (tartós)	Megfelelt
5.16	Elektromágneses kompatibilitás (EMC), immunitás (üzemi)	Megfelelt
5.17	Burkolat védelmi szintje	Megfelelt

EN54-23: Tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek – Vizuális jelzőrendszerek		
Záradék	Leírás	Teljesítmény
4.1	Általános	Megfelelt
4.2	Üzemi megbízhatóság	Megfelelt
4.3	Teljesítményparaméterek tűzeset során	Megfelelt
4.4	Tartósság	Megfelelt
5.1	Általános	Megfelelt
5.2	Üzemi megbízhatóság	Megfelelt
5.3	Teljesítményparaméterek tűzeset során	Megfelelt
5.4	Tartósság	Megfelelt

Ezennel kijelentjük, hogy a fentiekben azonosított termék megfelel a következő EC-irányelveknek, így az áruként való szabad mozgásra jogosult az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági Térség (EGT) piacain belül:

Irányelv:

- EMC-irányelv, 2004/108/EC
- Kisfeszültségű villamos termékek irányelve (LVD), 2006/95/EC
- RoHS-irányelv, 2011/65/EU

Jóváhagyott tartozékok: -

SC076 = 5 db testszalag
 SC077 = 5 db sorozatkapocs
 SC078 = 5 db bekötőkapocs
 PS188 = 5 db O-gyűrű süllyesztett alapzathoz
 PS189 = 5 db tömítőgyűrű süllyesztett alapzathoz
 CSR = 5 db lapos alapzat, piros
 CSW = 5 db lapos alapzat, fehér
 CWW = 5 db IP65 védettségű süllyesztett alapzat, fehér
 CWR = 5 db IP65 védettségű süllyesztett alapzat, piros


Eljárás:	EC TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT		
Dokumentumszám:	DOP0036	Kiadásszám:	1
Úrlap:	KAC826-01	Dátum:	5/6/14
Jóváhagyta:	William Nock (minőségbiztosítási menedzser)		

10. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban deklarált teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozat kiadása az alább megjelölt gyártó kizárólagos felelősségére történt.

A KAC Alarm Company
nevében és megbízásából.

KAC Alarm Company Limited
KAC House,
Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
UK

Aláírás 

William Nock (minőségbiztosítási
menedzser)

DÁTUM: 5 June 2014