

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT **CE Declaration of Conformity (DoC)**

A Cofem, s.a., mint tűzvédelmi berendezés gyártó és AENOR által minősített cég kijelenti:

Cofem, s.a., fire protection manufacturer and ISO 9001:2008 certified by AENOR, exposes that:

Ki- és bemeneti eszköz tűzjelző és tűzvédelmi berendezésekhez

The Input/output device for Fire detection and Fire alarm Systems

Típus/ Model: **MDA2Y**

az **EMC 2004/108 / CE** (Elektromágneses Kompatibilitás Irányelv)
és az **LVD 2006 / 95 / CE** Irányelvnek megfelelően lett gyártva.

*Is manufactured according to the Electromagnetic Compatibility Directive,
EMC **2004/108/CE** and Low Voltage Directive, LVD **2006/95/CE**.*

 **cofem,s.a.**

Ügyvezető igazgató / General Manager



Július/ July 2013
Rubí, Barcelona, Spain.
www.cofem.com


THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
AENOR
ER
Empresa Registrada
UNE EN ISO 9001
ER-1223/2010

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Declaration Of Performances (DoP)

**Az építési termékek forgalmazására vonatkozó
rendelete alapján:**

Construction Product Regulation (CPR)
EU N° 305/2011

1. Nyilatkozat száma/ *Declaration N°*

0099/CPR/A74/0088

2. Név és azonosító kód/ *Name and Identification code*

MDA2Y

Be- és kimeneti eszköz
Input/output device

Megnevezés: lásd terméknév
Batch: See product label

3. Gyártó neve és címe/ *Manufacturer Name and Address*

COFEM S.A

**Crta. Mollins de Rei a Rubí, Km 8.4 – 08191 Rubí
(Barcelona) SPAIN**

4. Termék rendeltetése/ *Intended use*

Tűzjelző berendezés

***Fire detection and Fire alarm systems installed in
buildings***

5. Értékelési rendszer/ *System of assessment and verification of performances*

1. rendszer/ *System 1*

6. Bejelentett szervezet/ *Notified Body*

AENOR 0099

Tanúsítvány száma

0099/CPR/A74/0088

Tűzjelző berendezés gyártó/ *Fire protection manufacturer*

7. Nyilatkozott teljesítmény/ Declared performance:

Megnevezés/ Essential Characteristics	Teljesítmény/ Performances	Harmonizált Standard/ Harmonized Standard
Válaszadási késleltetés (válaszidő) / Response delay (response time)	Teljesül / Passed	EN 54-18
Teljesítmény tűzjelzés esetén Performances under fire conditions	Teljesül / Passed	
Működési megbízhatóság / Operational reliability	Teljesül / Passed	
Hosszú idejű megbízhatóság: hőállóság/ Durability of operational reliability: Temperature resistance	Teljesül / Passed	
Hosszú idejű megbízhatóság: rázkódás állás / Durability of operational reliability: Vibration resistance	Teljesül / Passed	
Hosszú idejű megbízhatóság: légnedvesség állóság / Durability of operational reliability: humidity resistance	Teljesül / Passed	
Hosszú idejű megbízhatóság: korrózió állóság / Durability of operational reliability: corrosion resistance	Teljesül / Passed	
Hosszú idejű megbízhatóság: villamos stabilitás / Durability of operational reliability: electrical stability	Teljesül / Passed	

8.

A 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ezen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó felelős.

The performances of the product identified in point 2 is in conformity with the declared performances in point 7

This declaration of performances is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy /
Signed for and on behalf of the manufacturer by:


cofem,s.a.

Ügyvezető igazgató / General Manager



Július/July 2013
 Rubí, Barcelona, SPAIN
www.cofem.com

Tűzjelző berendezés gyártó/ Fire protection manufacturer