

A 2011/305. sz. építési termékekről szóló EU rendeletben rögzítetteknek megfelelően.

No. CPR-DOP-501

1. Egyedi termékazonosító:

Fireray5000

2. Típus, tétel vagy sorozatszám vagy bármely más elem, aminek segítségével azonosítani lehet az építési terméket az 11(4)-es cikkelyben foglaltaknak megfelelően.

Fireray5000

3. Az építési termék rendeltetése

Füstérzékelő –optikai sugárral működő vonali érzékelő épületeken belül telepített tűzérzékelő- és jelző rendszerben való használatra

4. A termék gyártója

FFE Ltd

9 Hunting Gate, Hitchin, Hertfordshire, SG4 0TJ, UK

5. Ahol alkalmazható, a termék hivatalos képviselője a 12. cikkelyben foglaltak szerint

Nem alkalmazható.

6. Az építési termékek értékelésére és teljesítmény-állandóságának felülvizsgálatára szolgáló rendszer

Rendszer 1 (System 1)

7. Amennyiben a teljesítmény-nyilatkozat olyan terméket érint, amelyre a harmonizált szabvány vonatkozik:

A **BRE Certification Ltd 0832** elvégezte a gyártóüzem és a gyári termelésirányítás első típusvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi a gyári termelésirányítás megfigyelését System 1 szerint, és kiadta a megfelelőségről szóló 0832-CPR-F0390-os EC nyilatkozatot



FM 01794



EMS 544780



OHS 580021

A HALMA COMPANY

8. Amennyiben a teljesítmény-nyilatkozat olyan terméket érint, amelyre az Európai Műszaki Értékelés került kiadásra

Nem alkalmazható, lásd 7-es pont.

9. Nyilatkozott teljesítmény:

Lényeges jellemzők	Nyilatkozott teljesítmény	Harmonizált műszaki adatok EN54-12: 2002
Névleges aktiválási feltételek / érzékenység	Megfelelt	4.5, 4.8, 4.10, 5.2, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10
Válaszidő	Megfelelt	5.3, 5.6
Üzembiztonság	Megfelelt	4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 5.16, 5.18, 4.9
Tápfeszültség tűrés	Megfelelt	5.5
Üzembiztonság tartóssága; hőmérséklettel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	5.11, 5.12
Üzembiztonság tartóssága; rázkódással szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	5.15
Üzembiztonság tartóssága; nedvességgel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	5.13, 5.14
Üzembiztonság tartóssága; korrózióval szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	5.17

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Jelen teljesítmény-nyilatkozat kiadása a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségével történt.

A gyártó részéről aláírta:



Jacob Andelin
Technical director
Hitchin, 2 August, 2017



A HALMA COMPANY