

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
09-0370-CPR-0881

Termékazonosító:

Identificación producto

Modellszám:

DOD-220A Alap: Z-200

Modelos

Megnevezés:

Analóg optikai füstérzékelő

Descripción

Detector Óptico Analógico

Gyártó:

Detnov Security S.L.

Fabricante

Carrer de l'Alguer, 8

08830 - Sant Boi de Llobregat

Barcelona (Spanyolország)

Rendeltetés:

Tűzbiztonság

Uso

Seguridad contra incendios

Besorolási rendszer:

1

Grado del sistema

Tanúsító testület:

LGAI Technological Center

Organismo Notificado

Campus de la UAB

08193 Bellaterra (Barcelona)

Organismo notificado nº 0370

Teljesítmény ellenőrző
rendszer:

A 305/2011 rendeletnek megfelelően

Sistema de verificación de
prestaciones

Según reglamento nº 305/2011

Tanúsítvány:

0370-CPR-0881

Certificado

Elvégzett vizsgálatok:

A terméktípus meghatározása típusesztelés alapján.

Gyártásindítás és gyártásellenőrzés vizsgálata a gyártó létesítményekben.

A gyártásellenőrzés értékelése és folyamatos vizsgálata a gyártó létesítményekben.

Tareas realizadas:

Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo.

Inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica

Vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica.

Signature / Firmado



Date/ Fecha: 14-10-14

Rafael Guisado

Project Manager

Carrer de l'Alguer, 8

08830 - Sant Boi de Llobregat

Barcelona

Spanyolország


Easy Media Kft.

Villámfordítás | www.villamforditas.hu

Hivatalos fordítás

Hivatkozott dokumentum: 10-0370-CPR-

0881.DOC

2015 01 15

Adószám: 14097063-2-42

1067 Budapest, Teréz körút 29. 1/19

Email: info@villamforditas.hu

Kiemelt jellemzők

Mellékletek az EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999 és EN 54-2:1996/A1: 2006 szabványok szerint:

Kiemelt jellemzők	A hivatkozott Európai Szabvány cikkelyei	Kötelezően előírt szint(ek) vagy osztály(ok)
Egyéni riasztás kijelzés	4.2	SIKERES
A kiegészítő eszközök csatlakozása	4.3	SIKERES
Leválasztható érzékelők monitorozása	4.4	SIKERES
Gyártói beállítások	4.5	SIKERES
Válaszreagálás helyszíni beállítása	4.6	SIKERES
Idegen test behatolása elleni védelem	4.7	SIKERES
Reagálás lassan terjedő tüzekre	4.8	SIKERES
Jelölés	4.9	SIKERES
Adatok	4.10	SIKERES
Kiegészítő tervezési követelmények a szoftvervezérlésű érzékelőkhöz	4.11	SIKERES
Ismételhetőség	5.2	SIKERES
Reprodukálhatóság	5.4	SIKERES
Tápellátási paraméterek ingadozása	5.5	SIKERES
Légmozgás	5.6	SIKERES
Villogás	5.7	SIKERES
Száraz hő (használati)	5.8	SIKERES
Hideg (használati)	5.9	SIKERES
Nyirkos hő, állandó jelleggel (használati)	5.10	SIKERES
Nyirkos hő, állandó jelleggel (élettartam)	5.11	SIKERES
Kén-dioxid (SO ₂) korrózió (élettartam)	5.12	SIKERES
Ütés (használati)	5.13	SIKERES
Becsapódás (használati)	5.14	SIKERES
Színuszos rezgés (használati)	5.15	SIKERES
Színuszos rezgés (élettartam)	5.16	SIKERES
Elektromágneses összeférhetőség (EMC), immunitás vizsgálatok (használati)	5.17	SIKERES
Tűzérzékenység	5.18	SIKERES

SIKERES; NPD = Nem történt ilyen irányú vizsgálat NA = Nem releváns

Dudi J
Easy Media Kft.

Villámfordítás | www.villamforditas.hu

Hivatalos fordítás

2015 01 15

Adószám: 14097063-2-42

1067 Budapest, Teréz körút 29. 1/19.

Email: info@villamforditas.hu