

Eljárás:	EC TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT		
Dokumentumszám:	DOP0035	Kiadásszám:	1
Úrlap:	KAC826-01	Dátum:	5/6/14
Jóváhagyta:	William Nock (minőségbiztosítási menedzser)		

Az EU 305/2011-es számú, építési termékekre vonatkozó rendelete szerint

1. Egyedi termékazonosító kód(ok): CWSO
2. Típuszám(ok):
 - CWSO-[a][b]- [c][d]

Ahol:

 - [a] a burkolat színe
 - [b] a villanófény színe
 - [c] a választható alapzat
 - [d] első vagy második rögzítés
3. Leírás: Audiovizuális eszközök.
3. Rendeltetés: Épületekben és azok körül felszerelt érzékelő- és jelzőrendszerek
4. Gyártja: KAC Alarm Company Limited
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch, B98 9ND, UK
5. Forgalmazza: KAC Alarm Company Limited
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch, B98 9ND, UK
6. Értékelési rendszer: Rendszer 1
7. Bejelentett szervezet: LPCB – BRE
Bucknalls Lane
Garston
Watford
WD25 9XX
- Bejelentett szervezet száma: 0832
- EC-tanúsítványszám(ok) CWSO-xx-xx – 0832-CPR-F0254
8. Európai műszaki engedély: Nem vonatkozik rá
9. Deklarált teljesítmény:

EN54-3: Tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek – Hangjelzők		
Záradék	Leírás	Teljesítmény
4.1	Megfelelőség	Megfelelt
4.2	Hangerő	Megfelelt
4.3	Frekvencia és hangminta	Megfelelt
4.4	Tartósság	Megfelelt
4.5	Összeszerelés	Megfelelt
4.6	Jelölések és adatok	Megfelelt
5.1	Általános	Megfelelt
5.2	Reprodukálhatóság	Megfelelt
5.3	Üzemi teljesítmény	Megfelelt
5.4	Tartósság	Megfelelt
5.5	Száraz meleg (üzemi)	Megfelelt
5.6	Száraz meleg (tartós)	Megfelelt
5.7	Hideg (üzemi)	Megfelelt
5.8	Nedves meleg, ciklikus (üzemi)	Megfelelt
5.9	Nedves meleg, állandó állapot (tartós)	Megfelelt
5.10	Nedves meleg, ciklikus (tartós)	Megfelelt

Eljárás:	EC TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT		
Dokumentumszám:	DOP0035	Kiadásszám:	1
Úrlap:	KAC826-01	Dátum:	5/6/14
Jóváhagyta:	William Nock (minőségbiztosítási menedzser)		

5.11	Kén-dioxid (SO2) okozta korrózió (tartós)	Megfelelt
5.12	Rázkódás (üzemi)	Megfelelt
5.13	Ütés (üzemi)	Megfelelt
5.14	Rezgés, szinuszos (üzemi)	Megfelelt
5.15	Rezgés, szinuszos (tartós)	Megfelelt
5.16	Elektromágneses kompatibilitás (EMC), immunitás (üzemi)	Megfelelt
5.17	Burkolat védelmi szintje	Megfelelt

Ezennel kijelentjük, hogy a fentiekben azonosított termék megfelel a következő EC-irányelveknek, így az áruként való szabad mozgásra jogosult az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági Térség (EGT) piacain belül:

Irányelv:

- EMC-irányelv, 2004/108/EC
- Kisfeszültségű villamos termékek irányelve (LVD), 2006/95/EC
- RoHS-irányelv, 2011/65/EU


Jóváhagyott tartozékok: -

SC076 = 5 db testszalag
SC077 = 5 db sorozatkapocs
SC078 = 5 db bekötőkapocs
PS188 = 5 db O-gyűrű süllyesztett alapzathoz
PS189 = 5 db tömítőgyűrű süllyesztett alapzathoz
CSR = 5 db lapos alapzat, piros
CSW = 5 db lapos alapzat, fehér
CWW = 5 db IP65 védetségű süllyesztett alapzat, fehér
CWR = 5 db IP65 védetségű süllyesztett alapzat, piros

10. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban deklarált teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozat kiadása az alább megjelölt gyártó kizárólagos felelősségére történt.

A KAC Alarm Company
nevében és megbízásából.

Aláírás 

William Nock (minőségbiztosítási
menedzser)

DÁTUM: 5 June 2014

KAC Alarm Company Limited
KAC House,
Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
UK