

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**10-0370-CPR-0995**

**Termékazonosító:**

Identificación producto

Modellszám:

Modelos

DTD-210A Alap: Z-200

Megnevezés:

Descripción

Analóg hősebesség érzékelő

Detector Analógico Termovelocimétrico

Gyártó:

Fabricante

Detnov Security S.L.

Carrer de l'Alguer, 8

08830 - Sant Boi de Llobregat

Barcelona (Spanyolország)

Rendeltetés:

Uso

Tűzbiztonság

Seguridad contra incendios

Besorolási rendszer:

Grado del sistema

1

Tanúsító testület:

Organismo Notificado

LGAI Technological Center

Campus de la UAB

08193 Bellaterra (Barcelona)

Organismo notificado nº 0370

Teljesítmény ellenőrző  
rendszer:

Sistema de verificación de  
prestaciones

A 305/2011 rendeletnek megfelelően

Según reglamento nº 305/2011

Tanúsítvány:

Certificado

0370-CPR-0995

**Elvégzett vizsgálatok:**

A terméktípus meghatározása típusesztelés alapján.

Gyártásindítás és gyártásellenőrzés vizsgálata a gyártó létesítményekben.

A gyártásellenőrzés értékelése és folyamatos vizsgálata a gyártó létesítményekben.

**Tareas realizadas:**

Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo.

Inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica

Vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica.

Signature / Firmado



Date/ Fecha: 14-10-14

Rafael Guisado  
Project Manager  
Carrer de l'Alguer, 8  
08830 - Sant Boi de Llobregat  
Barcelona  
Spanyolország

  
**Easy Media Kft.**

Villámfordítás | [www.villamforditas.hu](http://www.villamforditas.hu)

**Hivatalos fordítás**

Hivatkozott dokumentum: 10-0370-CPR-  
2015 01 15

0995.DOC

Adószám: 14097063-2-42


1067 Budapest, Teréz körút 29. 1/19.

Email: [info@villamforditas.hu](mailto:info@villamforditas.hu)

Mellékletek az EN 54-5: 2000 és EN 54-5: 2000/A1: 2002 szabványok szerint:

| Kiemelt jellemzők                                                         | A hivatkozott Európai Szabvány cikkelyei | Kötelezően előírt szint(ek) vagy osztály(ok) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Besorolás                                                                 | 4.2                                      | A2                                           |
| Hőérzékeny elemek elhelyezése                                             | 4.3                                      | SIKERES                                      |
| Egyéni riasztás kijelzés                                                  | 4.4                                      | SIKERES                                      |
| A kiegészítő eszközök csatlakozása                                        | 4.5                                      | SIKERES                                      |
| Leválasztható érzékelők monitorozása                                      | 4.6                                      | SIKERES                                      |
| Gyártói beállítások                                                       | 4.7                                      | SIKERES                                      |
| Válaszreagálás helyszíni beállítása                                       | 4.8                                      | SIKERES                                      |
| Jelölés                                                                   | 4.9                                      | SIKERES                                      |
| Adatok                                                                    | 4.10                                     | SIKERES                                      |
| Kiegészítő tervezési követelmények a szoftvervezérlésű érzékelőkhöz       | 4.11                                     | SIKERES                                      |
| Irányítási függőség                                                       | 5.2                                      | SIKERES                                      |
| Statikus megszólalási hőmérséklet                                         | 5.3                                      | SIKERES                                      |
| Reagálás idő a tipikus alkalmazási hőmérsékletről                         | 5.4                                      | SIKERES                                      |
| Reagálás idő 25 °C-ról                                                    | 5.5                                      | NA                                           |
| Reagálás idő magas környezeti hőmérsékletről (használati száraz hő)       | 5.6                                      | SIKERES                                      |
| Tápellátási paraméterek ingadozása                                        | 5.7                                      | SIKERES                                      |
| Reprodukálhatóság                                                         | 5.8                                      | SIKERES                                      |
| Hideg (használati)                                                        | 5.9                                      | SIKERES                                      |
| Száraz hő (élettartam)                                                    | 5.10                                     | NA                                           |
| Ciklikus nyirkos hő (használati)                                          | 5.11                                     | SIKERES                                      |
| Nyirkos hő, állandó jelleggel (élettartam)                                | 5.12                                     | SIKERES                                      |
| Kén-dioxid (SO <sub>2</sub> ) korrózió (élettartam)                       | 5.13                                     | SIKERES                                      |
| Ütés (használati)                                                         | 5.14                                     | SIKERES                                      |
| Becsapódás (használati)                                                   | 5.15                                     | SIKERES                                      |
| Színuszos rezgés (használati)                                             | 5.16                                     | SIKERES                                      |
| Színuszos rezgés (élettartam)                                             | 5.17                                     | SIKERES                                      |
| Elektromágneses összeférhetőség (EMC), immunitás vizsgálatok (használati) | 5.18                                     | SIKERES                                      |
| S utótaggal ellátott érzékelők tesztelése                                 | 6.1                                      | NA                                           |
| R utótaggal ellátott érzékelők tesztelése                                 | 6.2                                      | NA                                           |

SIKERES; NPD = Nem történt ilyen irányú vizsgálat NA = Nem releváns

  
Easy Media Kft.

Villámfordítás | [www.villamforditas.hu](http://www.villamforditas.hu)

Hivatalos fordítás

2015 01 15

Adószám: 14097063-2-42

1067 Budapest, Teréz körút 29. 1/19.

Email: [info@villamforditas.hu](mailto:info@villamforditas.hu)