

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
11-0370-CPR-1182**

Termékazonosító:
Identificación producto
Modellszám:
Modelos

MAD-490, MAD-491

Megnevezés:
Descripción

Analóg rendszer izolátorok
Aisladores del Sistema Analógico

Gyártó:
Fabricante

Detnov Security S.L.
Carrer de l'Alguer, 8
08830 - Sant Boi de Llobregat
Barcelona (Spanyolország)

Rendeltetés:
Uso

Tűzbiztonság
Seguridad contra incendios

Besorolási rendszer:
Grado del sistema

1

Tanúsító testület:
Organismo Notificado

LGAI Technological Center
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)
Organismo notificado nº 0370

**Teljesítmény ellenőrző
rendszer:**
**Sistema de verificación de
prestaciones**

A 305/2011 rendeletnek megfelelően
Según reglamento nº 305/2011

Tanúsítvány:
Certificado

0370-CPR-1182


Elvégzett vizsgálatok:

A terméktípus meghatározása típusesztesztelés alapján.
Gyártásindítás és gyártásellenőrzés vizsgálata a gyártó létesítményekben.
A gyártásellenőrzés értékelése és folyamatos vizsgálata a gyártó létesítményekben.

Tareas realizadas:

Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo.
Inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica
Vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica.

Signature / Firmado



Date/ Fecha: 14-10-14

Rafael Guisado
Projektvezető
Carrer de l'Alguer, 8
08830 - Sant Boi de Llobregat
Barcelona
Spanyolország


Easy Media Kft.

Villámfordítás | www.villamforditas.hu

Hivatalos fordítás

Hivatkozott dokumentum: 10-0370-CPR-

1182.DOC

2015.01.15

Adószám: 14097063-2-42

1067 Budapest, Teréz körút 29. 1/19.

Email: info@villamforditas.hu

Mellékletek az EN 54-5: 2000 és EN 54-5: 2000/A1: 2002 szabványok szerint:

Kiemelt jellemzők	A hivatkozott Európai Szabvány cikkelyei	Kötelezően előírt szint(ek) vagy osztály(ok)
Megfelelőség	4.1	SIKERES
Integrált állapotjelzés	4.2	SIKERES
A kiegészítő eszközök csatlakozása	4.3	NA
Leválasztható rövidzárlati szigetelők monitorozása	4.4	NA
Gyártói beállítások	4.5	SIKERES
Helyszíni beállítások	4.6	NA
Jelölés	4.7	SIKERES
Adatok	4.8	SIKERES
Kiegészítő tervezési követelmények a szoftvervezérlésű rövidzárlati szigetelőkhez	4.9	NA
Reprodukálhatóság	5.2	SIKERES
Tápfeszültségi paraméterek ingadozása	5.3	SIKERES
Száraz hő (használati)	5.4	SIKERES
Hideg (használati)	5.5	SIKERES
Ciklikus nyirkos hő (használati)	5.6	SIKERES
Nyirkos hő, állandó jelleggel (élettartam)	5.7	SIKERES
Kén dioxid (SO ₂) korrózió (élettartam)	5.8	SIKERES
Ütés (használati)	5.9	SIKERES
Beccapódás (használati)	5.10	SIKERES
Színuszos rezgés (használati)	5.11	SIKERES
Színuszos rezgés (élettartam)	5.12	SIKERES
Elektromágneses összeférhetőség (EMC), immunitás vizsgálatok (használati)	5.13	SIKERES

SIKERES; NPD = Nem történt ilyen irányú vizsgálat NA = Nem releváns


Easy Media Kft.
 Villámfordítás | www.villamforditas.hu
 Hivatalos fordítás
 2015 01 15
 Adószám: 14097063-2-42
 1067 Budapest, Teréz körút 29. 1/19.
 Email: info@villamforditas.hu