

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY DECLARATION OF PERFORMANCE

20-SAT-100/2014

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

J-Y(St)Y típusú installációs vezeték, 0,6 illetve 0,8 mm-es tömör réz vezetővel, 1-20 érpáras kivitelben

építési termékre vonatkozik, amelyek e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és az alábbi felhasználási területtel rendelkeznek

távközlési és jelátviteli célra alkalmazható installációs vezetékek beltéri alkalmazhatóságával,

amelyet

**SAT-ELIT 2000 Kft.
2081 Piliscsaba, Vár utca 20.**

gyártó a

**SAT-ELIT 2000 Kft.
2081 Piliscsaba, Vár utca 20.**

üzemében gyártott.


Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a **20-JY-2014** számú gyártói utasítás szerint meghatározott teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2014.05.26.-án került kiadásra – a vonatkozó építőipari műszaki engedélyben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott – vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Piliscsaba, 2016-02-19.

SAT-ELIT 2000 KFT
H-2081 Piliscsaba, Vár u. 20.
Adószám: 10698758-2-13
2.



Udvarhelyi Gábor
minőségbiztosítási vezető
SAT-ELIT 2000 Kft.

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY DECLARATION OF PERFORMANCE

20-SAT-100/2014

Melléklet

J-Y(St)Y típusú installációs vezeték, 0,6 illetve 0,8 mm-es tömör réz vezetővel, 1-20 érpáras kivitelben

Termékjellemző	Teljesítmény
Réz vezetőképessége a szigetelt erek, valamint a folytonosító szál réz vezetőinek vezetőképessége min.	57 m / Ohm x mm ²
Szigetelési ellenállás a szigetelt erek, valamint a folytonosító szál között mért legkisebb szigetelési ellenállás	10 MOhm x km
Átütési szilárdság a szigetelt erek, valamint a folytonosító szál között mért legkisebb átütési szilárdság	1500 V AC
Nyúlás érszigetelések nyúlásának legkisebb értéke százalékosan öregítés előtt	150 %

Piliscsaba, 2016-02-19.

SAT-ELIT 2000 KFT
H-2081 Piliscsaba, Vár u. 20.
Adószám: 10696158-2-13
2.


Udvarhelyi Gábor
minőségbiztosítási vezető
SAT-ELIT 2000 Kft.