

P8 T 1 iR**P8 T 3 iR****P8 T 6 iR****HU Egy-, három- és hatgombos jeladó**

ENIKA.CZ s.r.o.
 Víkov 33, 509 01 Nová Paka, Czech Republic
 Telefon: +420 493 773311, Fax: +420 493 773322
 E-mail: enika@enika.cz, http://www.enika.cz

**HU
LEÍRÁS**

Használja ezt a jeladót a POSEIDON® rendszer vevőivel együtt elektronikus készülékek vezetékek nélküli irányítására, rádiófrekvenciás jelek használatával.

A jeladók elektromos csatlakozó dobozba vannak rögzítve.

Az ujjunkkal a jeladó felé közeledve a vezérlő gombok/területek kijelölve jelennek meg (1. ábra). A jeladó ellenőrzési területét megérintve (a teljes ellenőrzési terület röviden felvillan) kódolt jelet küld a csatlakoztatott vevőnek, és az végrehajtja a beprogramozott funkciót (például ON/OFF). Minden jeladónak egyedi, alapértelmezett kódja van, amely biztosítja, hogy minden eszközt csak a hozzárendelt adó vezérelhesse. A továbbított kód tartalmazza az információt, hogy melyik gomb (vagy gombok mely kombinációja) lett megnyomva. A vevő megvizsgálja ezt az információt, ami azt jelenti, hogy attól függően, hogy a billentyűzet mely részét nyomják meg, egyetlen jeladó több vevőt is képes vezérelni.




A jeladó beprogramozható úgynevezett "többgombos" funkciókra (ON + OFF, TIMER + OFF) néhány gombot/területet használva ONx/ OFFx (P8 T 6 iR). Néhány gombbal/területtel még a DIMM, JAL és a ROLL funkciót is lehet irányítani kétgombos üzemmódban.

Első használatkor

Csavarozza a jeladó keretét a csatlakozó dobozhoz, No. 503. A csatlakozó doboz nincs mellékelve, nem tartozék. Csatlakoztassa a jeladót a tápegységhez a 2. ábra szerint és helyezze a keretbe. Figyeljen a jeladó helyes elhelyezésére! A jeladót folyamatos működésre tervezték, olyan állandó helyre telepítve, melynek meg kell felelnie az összes ezzel kapcsolatos érvényes szabályozásnak és előírásnak. Amikor csatlakoztatja a jeladót, kapcsolja le a tápegységről!

A jeladó kódját a vevő memóriájába programozásához állítsuk a vevőt a kívánt programmódba és küldjük az inicializáló üzenetet a kiválasztott vezérlő gombok/terület megérintésével a jeladón, 2 másodpercen belül.

1. ábra

**Megjegyzés:**


Csak szakképzett személy csatlakoztathatja vagy választhatja szét a vevőt a készülékhez (vagy a készüléktől) vagy a hálózathoz.

Ha a nyomógomb beragad lenyomott helyzetbe több mint 60 másodpercig, a kód továbbítása automatikusan törölődik.

A maximális hatótávolság biztosításának érdekében ne helyezze a készüléket fém alapra vagy fémtárgyak közelébe.

Az ENIKA.CZ s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a P8 T 1 (3, 6) iR megfelel az előírt követelményeknek és egyéb előírásoknak a 1999/5/EC Direktívából

2. ábra



Technikai adatok	P8 T 1 (3, 6) iR
Csatornák száma:	1 – P8 T 1 iR 3 – P8 T 3 iR 6 – P8 T 6 iR
Tápegység:	230 V 50 Hz
Fogyasztás:	max. 1,5 W
Működési hőmérséklet:	-20 + 55 °C
Működési frekvencia:	868,3 MHz
Hatótávolság:	150 méterig, (nyílt téren)
Kódok száma:	2 ²⁴
Súly:	180 g
Méretetek:	120 × 80 × 9 (46) mm
Na zařízení není dovoleno provádět dodatečné technické úpravy! Tilos bármilyen technikai módosítást végezni az eszközön!	
Zařízení lze provozovat na základě aktuálního VO-R/10/ (viz www.ctu.cz) a za podmínek v něm uvedených.	

Prohlášení o shodě	
Výrobce:	ENIKA.CZ s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Pod Harfou 933/86 IČO: 28218167
tímto prohlašuje, že výrobek	
typové označení:	P8 T 1 iR P8 T 3 iR P8 T 6 iR
specifikace:	---
druh výrobku:	jedno-, tří- a šestitlačítkový vysílač
frekvence:	868,3 MHz
výkon:	10 dBm
- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném znění a s NV 481/2012 Sb. v platném znění	
- odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské direktivy 1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody) a evropské direktivy 2011/65/EU (RoHS)	
- splňuje požadavky těchto norem a předpisů:	
rádiové parametry, EMC:	ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1: 2013 ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1: 2013 ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1: 2013 ČSN EN 60950-1 ed.2: 2006
elektrická bezpečnost:	ČSN EN 60950-1 ed.2: 2006
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.	
V Nové Pace dne 24. 11. 2015	 ing. Vladimír Milítký, řízení systému jakosti